

CERTYFIKAT CE

Produkt Wykrywacz nieszczelności **4507569 STARTEK**

Niniejszym zaświadczaamy, że wyżej wymieniony produkt został wyprodukowany przez nas z materiałów nie budzących zastrzeżeń i jest zgodny z aktualnym stanem techniki.

Producent i autoryzowany przedstawiciel **REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch**

oświadcza, że produkt, do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami :

Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa **2014/30/EU**

RoHS **2011/65/EU**

Zharmonizowane normy, w szczególności: **EN 61326-1:2013
EN 55011 :2018-05
EN 61000-4-2 :2009-12
EN 61000-4-3 :2011-04
EN 50581:2012
EN 14624**

EN 14624

Testy zostały przeprowadzone przy użyciu sprzętu badawczego określonego w odpowiednich normach, z wykorzystaniem źródła wycieku identyfikowalnego przez NIST. Przyrząd spełnił wymagania dotyczące czułości, dokładności i działania określone przez normę, jak opisano poniżej:

Stacjonarny próg badania < 3 g/r (0,1 oz/r)

Ruchomy próg badania < 3 g/r (0,1 uncji/r)

Producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że wymieniony przyrząd jest odpowiedni dla następujących czynników chłodniczych:

R134a	R404A	R407C	R410A	R22	R32	R12
-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

REFCO Manufacturing Ltd.



Adrian Ricciardi

Quality Manager

Data

Hitzkirch, 03.11.2020